



## **AMBULANTI DEL SETTORE ALIMENTARE**

L'Organizzatore è responsabile anche per eventuali bancarelle e venditori ambulanti presenti alla manifestazione.

Gli ambulanti del settore alimentare che utilizzano apparecchi alimentati a gas e bombole di GPL dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- Per la preparazione di cibi destinati alla vendita devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE
- Gli impianti elettrici devono essere a norma, cioè realizzati ed installati in conformità alla Legge 1° marzo 1968, n 186
- Ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC
- Fermi restando gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza lavoro), tutti i lavoratori, dipendenti e non, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività
- Il personale addetto all'installazione ed alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità, in possesso dell'attestato di formazione specifica
- È vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg
- È vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati
- Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'area dedicata alla manifestazione
- Le bombole devono essere installate in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali. È opportuno collocare le bombole in modo tale che non siano a contatto col pubblico
- Le bombole devono essere in posizione verticale e non devono essere né inclinate né rovesciate
- Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile
- Le manichette e i tubi flessibili per il GPL devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni dei fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli o altri segni di deterioramento né danni ai raccordi. Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie e, in ogni caso, entro la data di scadenza
- Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere sottoposti a manutenzione periodica programmata secondo le istruzioni del fabbricante